

Мат.бр. предузећа: 08487537
ПИБ: 101047068
Тек.пн. 160-10372-97 Banca Intesa



Димитрија Туцовића бр.7-а
тел. 013/347-147 факс:013/346-923
www.jkpzelenilo.co.rs

Број: 92-1074/5-2
Датум: 16.06.2017. год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања заинтересованих лица у вези јавне набавке бр. **92-1074 ЈНМВ-Д-09/2017**

Наручиоцу је од стране заинтересованог лица електронском поштом дана **13.06.2017.** год. достављен документ са следећим садржајем:

Поштовани,

Потребна су ми додатна појашњења везана за 92-1074 ЈНМВ-Д-09/2017

Позиција 8-Јед мере литар-Вероватно техничка грешка, треба да стоји 0,7лит
Позиција 11-Вероватно техничка грешка, треба да стоји 0,9лит
Позиција 12-Вероватно техничка грешка, треба да стоји 0,7лит
Позиција 38-Обична или водоодбојна
Позиција 47,48-Да ли мислите на ширину 116ЈП?
Позиција 49--Да ли мислите на ширину 116ЈП?Гранулација 20 нема вероватно техничка грешка- прва која има је 40.
Позиција 50,51,52-Да ли мислите на белу шмирглу ширине 116?
Позиција 52-Нема гранулација 20, прва је 40
Позиција 82-Витексова робна марка.Слажете се да понудимо одговарајући нитро разређивач
Позиција 90-Треба да стоји одговарајуће
Позиција 91Обична или армирана
Позиција 92-Обична или растфај
Позиција 100-Мислите на 90 гр

У складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници www.jkpzelenilo.co.rs

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ

Поштовани,

Одговор за позицију бр 8)

Након провере тржишта установљено је да за тражену позицију постоји паковање од 1 л.

Одговор за позицију бр 11)

Након провере на тржишту констатујемо да је потребно извршити промену јединица мере на 0.9 л

Одговор за позицију бр 12)

Након провера тржишта установљено је да за тражену позицију постоји паковање од 1 л

Одговор за позицију 38)

Водоодбојна фуг маса

Одговор за позицију 47, 48)

Да, мисли се на ширину 116

Одговор за позицију 49)

Да, мисли се на ширину 116. Такође је потребно исправити гранулацију са 20 на 36

Одговор за позицију 50,51,52)

Да, мисли се на белу шмирглу ширине 116

Одговор за позицију 52)

Провером на тржишту сазнајемо да је потребно извршити исправку гранулације са 20 на 36

Одговор за позицију 82)

Провером тржишта сазнајемо да је Разређивач Т 300, који се користи за Директ фарбу , увек на уљаној бази.

Одговор за позицију 90) или одговарајућа АДИНГ ФАСИЛ-В

Одговор за позицију 91)

Обична

Одговор за позицију 92)

Обична

Одговор за позицију 100)

Да, мисли се на 90 гр

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или
e-mail: javne.nabavke@jcpzelenilo.co.rs

**Комисија за јавну набавку
Бр. 92-1074 ЈНМВ-Д-09/2017**